

Procedura
specificata:

Emergenza incendio nelle Sale Operatorie

PREMESSA

La necessità di una pianificazione dell'Emergenza Interna nelle Sale Operatorie nasce dall'esigenza di ridurre al minimo le conseguenze di un incendio, sia riferite alle persone presenti (pazienti, operatori, frequentatori, studenti, manutentori, specialisti, ecc...), sia riferite a strutture, impianti ed attrezzature sanitarie e di servizio.

Tale pianificazione trova ulteriore utilizzo anche in caso di sisma, scoppio, attentato, crollo, ecc.

La predisposizione di tutta la catena di interventi da attuare all'interno delle Sale Operatorie è di pertinenza del personale sanitario e tecnico appositamente addestrato come Addetti di Compartimento (partecipazione e superamento, con profitto, del corso per addetti antincendio e gestione delle emergenze – rischio alto), nonché della Squadra di Emergenza Antincendio (SEA) e di quelle di soccorso esterne (Vigili del Fuoco).

Essa consente:

- la rapida comprensione della localizzazione e dell'entità dell'incendio;
- il rapido ed efficace attacco dell'incendio, comprese le operazioni direttamente collegate all'intervento (eliminazione pericoli presenti);
- la gestione in sicurezza dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico e di quelli in attesa di esserlo;
- l'evacuazione di tutti i pazienti presenti nelle sale operatorie in un luogo che consenta di gestire al meglio i medesimi (LUOGO SICURO - LS*);
- il coordinamento con la SEA e con i Vigili del Fuoco per l'estinzione totale dell'incendio e la messa in sicurezza dell'area.

* LS Trattasi di un'area dotata delle attrezzature elettriche e medicali idonee a "stabilizzare" il paziente, raggiungibile transitando attraverso un filtro a prova di fumo (cioè dopo aver attraversato 2 porte tagliafuoco).

Segnalazione dell'incendio

All'interno delle Sale Operatorie, l'identificazione **RAPIDISSIMA** dell'area interessata dall'incendio potrà avvenire con modalità differenti.

Avvistamento diretto - visivo

Il principio d'incendio viene "visto" direttamente dall'operatore presente nel blocco operatorio.

Avvistamento indiretto

Il principio d'incendio viene "identificato" poiché si sente un rumore ovvero un odore di fumo o puzza di bruciato ovvero, ancora, si vede del fumo fuoriuscire da un'apparecchiatura/locale.

Segnalazione tramite rivelatori di fumo o incendio

Avviene automaticamente tramite appropriati meccanismi di segnalazione (sirena – pannelli ottici, ecc.)

Avvistamento termico

Avviene quando una persona viene a contatto con superfici calde, quali muri, porte ecc...

PROCEDURA ALLARME VERDE

Azione	COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO OPPURE SE SI INDIVIDUA DEL FUMO
1	<i>DIRAMARE L'ALLARME INCENDIO AVVISANDO LA PORTINERIA/CENTRALINO CON IL N° PER LE EMERGENZE 5555</i>
2	<i>AVVISARE DI UN ALLARME INCENDIO IN FASE DI VERIFICA L'ADDETTO ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO, O CHI RITIENE DI POTERLO FARE, PROVA A SPEGNERE IL PRINCIPIO D'INCENDIO UTILIZZANDO GLI ESTINTORI* O LA COPERTA ANTIFIAMMA APRIRE, SE PRESENTI, LE FINESTRE DEI LOCALI</i>
4	<i>ATTENDERE L'ARRIVO DEI COMPONENTI DELLA SEA (SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO) PER LA GESTIONE O VERIFICA FINALE E LA CHIUSURA DELL'ALLARME</i>
3	<i>INFORMARE SULLA FINE ALLARME</i>

**LA PRESENTE PROCEDURA È AFFISSA IN TUTTI I
LOCALI DEL BLOCCO OPERATORIO**

* valutare l'opportunità di utilizzare estintori a CO₂ prima di quelli a polvere

PROCEDURA ALLARME GIALLO

Azione	COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN <u>MODESTO INCENDIO</u> (NON C'E' FUMO NEI CORRIDOI)
1	<i>DIRAMARE L'ALLARME INCENDIO AVVISANDO LA PORTINERIA/CENTRALINO CON IL N° PER LE EMERGENZE 5555</i>
2	<i>GRIDARE: ALLARME INCENDIO!!! L'ADDETTO ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO, O CHI RITIENE DI POTERLO FARE, PROVA A SPEGNERE IL MODESTO INCENDIO CON L'ESTINTORE* O CON LA COPERTA ANTIFIAMMA</i>
3	<i>ATTENDERE L'ARRIVO DEI COMPONENTI DELLA SEA (SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO) PER PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DELL'ALLARME</i>
4	<i>RICHIAMARE IL N° 5555 PER INFORMARE RIGUARDO L'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI E PER VALUTARE SE ALLERTARE I SOCCORSI ESTERNI (VIGILI DEL FUOCO)</i>
5	<i>SE L'EMERGENZA VIENE EFFICACEMENTE RISOLTA, INFORMARE IL N° 5555 RIGUARDO LA FINE ALLARME</i>

**LA PRESENTE PROCEDURA È AFFISSA IN TUTTI I
LOCALI DEL BLOCCO OPERATORIO**

* valutare l'opportunità di utilizzare estintori a CO₂ prima di quelli a polvere

PROCEDURA ALLARME ROSSO (1a parte)

Azione	COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN <u>INCENDIO</u> <u>C'E' FUMO NEI CORRIDOI</u>
1	<p><i>DIRAMARE L'ALLARME INCENDIO AVVISANDO LA PORTINERIA/CENTRALINO CON IL N° PER LE EMERGENZE</i></p> <p>5555</p> <p><i><u>ORDINANDO L'IMMEDIATA CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO</u></i></p>
2	<p><i>GRIDARE: ALLARME INCENDIO!!!</i></p> <p>➤ <i>L'ADDETTO ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO, O CHI RITIENE DI POTERLO FARE, PUÒ PROVARE A RALLENTARE L'INCENDIO CON L'ESTINTORE <u>SENZA METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA SICUREZZA</u></i></p>
3	<p>➤ <i>L'EQUIPE CHIRURGICA STABILIZZA IL PAZIENTE</i></p> <p>➤ <i>GLI ADDETTI DI RIANIMAZIONE DELLE EQUIPE, EVACUANO I PAZIENTI DALLA SALA DI ATTESA PRE OPERATORIA</i></p> <p>➤ <i>LE EQUIPE CHIRURGICHE EVACUANO I PAZIENTI OLTRE LA PRIMA PORTA TAGLIAFUOCO</i></p>
4	<p>➤ <i>IN ATTESA DELL'ARRIVO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA ESTERNE, SI AVVIA L'EVACUAZIONE <u>TOTALE DEI LOCALI</u></i></p>

LA PRESENTE PROCEDURA È AFFISSA IN TUTTI I LOCALI DEL BLOCCO OPERATORIO

PROCEDURA ALLARME ROSSO (2a parte)

Azione	<u>L'INCENDIO NON È CONTENIBILE E SI STA PROPAGANDO</u> EVACUAZIONE IN LUOGO SICURO
1	➤ LE EQUIPE CHIRURGICHE, PROTETTE DALLA PORTA TAGLIAFUOCO, EVACUANO IL PAZIENTE VERSO IL LUOGO SICURO
2	➤ LE EQUIPE CHIRURGICHE ATTENDONO DAL COORDINATORE DELL'EMERGENZA LE DISPOSIZIONI PER L'EVACUAZIONE SUCCESSIVA, VERSO ALTRO LUOGO IDONEO

LA PRESENTE PROCEDURA È AFFISSA IN TUTTI I LOCALI DEL BLOCCO OPERATORIO